

ORDINANZA n° 15 del 28/04/2016

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SITI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. N. 74 del 16.04.2013 avente oggetto “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1 lettera a) e c) del decreto legislativo 19708/2005 N.192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 Giugno 2013 n.149.

Preso atto che:

Il Comune di Cortona è compreso nella fascia climatica “E” per il quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento e' dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art.4 – comma 2 – del citato DP.R. ;

al di fuori dei periodi d'accensione previsti, a sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 74/2013 gli impianti termici : possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 74/2013, dispone che “in deroga a quanto previsto dall'art.4 , i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Tenuto conto che in base a valutazioni metereologiche si prevede il perdurare per i prossimi giorni di temperature al di sotto delle medie stagionali, confermate anche da bollettino meteo;

Preso atto delle varie richieste pervenute;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli art. 4 e 5 del DPR n.74/2013;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art.4 del DPR N.74 del 16.04.2013, la riaccensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio degli edifici siti nell'ambito del territorio comunale, a partire dalla data odierna e fino al 7 maggio 2016 compreso, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere distribuite nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00

INVITA

LA CITTADINANZA a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di $18^{\circ} + 2^{\circ} \text{ C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di $20^{\circ} \text{ C} + 2^{\circ} \text{ c}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici e di applicare, ove possibile anche secondo le caratteristiche degli stessi, principi di generale economicità e di utilizzo degli impianti.

Cortona 27.04.2016

Il Sindaco
(Francesca Basanieri)

