

CO
MU
NE



Prot.n. 2646

AL CONSIGLIERE MEONI LUCIANO
C.S. CORTONA 417
S PIETRO A CEGLIOLO
CORTONA

Oggetto: **Risposta a interrogazione relativa a incendio punto luce in Loc. Vallone.**

Relativamente all'interrogazione di cui all'oggetto della presente, prot.n. 7943 del 10/03/2017, si precisa quanto segue.

Il giorno 06/03/2017 è pervenuta al Comando di Polizia Municipale segnalazione attinente l'avvenuto incendio di punti luce in Loc. Vallone. Il detto Comando ha prontamente contattato l'attuale soggetto gestore degli impianti di illuminazione pubblica CITELUM SA il quale è intervenuto per verificare l'accaduto e risolvere le problematiche in atto.

Accertato che la causa dell'accaduto è dipesa dall'incendio di una scatola di derivazione si è provveduto ad effettuare, sempre nell'indicato giorno 06/03 u.s., un primo intervento di messa in sicurezza dell'impianto di illuminazione.

Il giorno successivo (07/03/2017) si è provveduto alla risoluzione definitiva delle problematiche con la sostituzione della scatola dei conduttori. Ad oggi l'impianto luce è funzionante.

Cortona lì 16/03/2017

L'ASSESSORE MIRIANO MINIATI