

Camucia, li 14 Maggio 2018

**OGGETTO:** Piano di Recupero di cui al comparto BR CAM 01 (Pratica Edilizia n. D/2018/238) –  
**ATTESTAZIONE DI IDONEITA' DELLA STRATIGRAFIA DI PROGETTO DELLA  
NUOVA VIABILITA' DI COMPARTO.**

Il sottoscritto **ING. GABRIELE VINCIARELLI** iscritto all'albo degli INGEGNERI della provincia di  
AREZZO al n° 1373, con studio professionale in CORTONA Vicolo Petrella 7; in qualità di progettista  
delle opere in oggetto,

Vista la stratigrafia di progetto della sezione stradale costituita da:

- strato di fondazione stradale tipo 40/60 con misto riciclato per uno spessore andante di 30 cm;
- strato di stabilizzato di cava 0/30 con spessore medio di 20 cm;
- strati di collegamento binder 0/20 dello spessore di 7 cm;
- tappeto d'usura 0/10 dello spessore di 3 cm.

Viste le caratteristiche dello stato dei luoghi e dei flussi veicolari di traffico stimati

### ATTESTA

che la tipologia costruttiva della nuova viabilità di comparto risulta idonea.

Il Tecnico

Ing. Gabriele Vinciarelli

